Balsthal, 02.11.2026

Aufgebot zur Kaderübung

Nr.	2	Art	Übung
Datum | Zeit	**20.04.2026 | 19:00 - 21:30**	Ort	Raum Balsthal
Thema | Dienst	Kader Ueb 2	Tenue	Brandschutz komplett
Info	Detaildienst	Verbindung	Funk Kanal 3
Verantwortlich	Kommandant Stv.	Lektionsart	Übungslektion
Aufgebot	Kader	Ausbildungsstufe	Festigungsstufe

Thema

TLF & MS

Ziele Kader

-Kader kontrolliert die Sivo
-Kader führt den Trupp um Aufträge rasch, sicher und effizient zu erfüllen
-Kader führt nach WWW

Ziele Mannschaft

-TN setzten die MS unter Einhaltung der SIVOs ein
-TN können in der Gruppe die SIVOs benennen
-TN stellen das Hohlstrahlrohr ein

Programm

Zeit:	**Posten TLF**	**Posten MS**	
19.00 - 19.10	Appell und Verschieben		
19.10 - 20.10	Gruppe 1	Gruppe 2 A (19.10-19.40) Gruppe 2 B (19.40-20.10)	Gruppe 2 B (19.10-19.40) Gruppe 2 A (19.40-20.10)
20.10 - 20.15	Postenwechsel		
20.15 - 21.15	Gruppe 2	Gruppe 1 A (20.15-20.45) Gruppe 1 B (20.45-21.15)	Gruppe 1 B (20.15-20.45) Gruppe 1 A (20.45-21.15)
21.15 - 21.25	Retablieren & Verschieben		
21.25 - 21.30	Erfolgskontrolle und Abtreten		

Zur Vorbereitung

Basiswissen
-TLF 6.8
-MS 6.13
-kantonale Ergänzungen beachten, siehe unten

Bemerkungen

Abmeldungen im Lodur oder direkt bei mir unter: 078 819 25 28

Mit kamerdaschaftlichen Grüssen
Evelin

Kantonale Ergänzungen

6.8.1 / 6.8.2 **Leitungsarten / Schlauchreserve**	Es werden die im Basiswissen dargestellten Leitungsarten an den SGV-Kursen trainiert.  Das Ereignis, die zur Verfügung stehende Materialmenge (Anzahl Transport -/ Druckleitung) und die zu überwindenden Distanzen haben Einfluss auf die Art der Leitungen und deren Erstellung. **<u>Merke:</u>** - Teilstück kann Druckseitig direkt am TLF montiert werden wenn taktisch sinnvoll. - Erstellungsarten "Auswerfen / Auslegen / Ziehen" können für eine wirkungsvolle und effiziente Schlauchreservenbildung verwendet werden.
MS Retablieren	Zum spülen der MS ist der Eingangsdruck auf kleiner 2 bar zu reduzieren, damit die Ansaugvorrichtung anspricht und ebenfalls gespült werden kann.  Druckreduzierung **<u>nicht</u>** am Hydrant vornehmen! Teilstück am Hydrant zur Druckreduzierung verwenden. Je nach Hydrantentyp wird bei einer Druckreduzierung am Hydrant die Entwässerung geöffnet (Ausspülung der Sickerung). Weiter beschädigen hohe Fliessgeschwindigkeiten und verklemmte Verunreinigungen bei Teilöffnung die Dichtungen im Hydrant. Hydrantenbedienung Schieber nur "auf" oder "zu".